

Številka: 3322-0005/2018-5

Datum: 28. 8. 2018

**SPREMENBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila**

**Obnova primarnega vodovoda PVC DN 315 mm Frankolovo – Celje
(odsek v naselju Frankolovo)**

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani.

Obrazložitev spremembe razpisne dokumentacije v popisih del:

Naročnik objavlja spremembo Razpisne dokumentacije 3322-0005/2018 v popisih del poglavje »Montažna dela«:

Besedilo v poglavju I.C /Montažna dela, pri postavki 3, ki se glasi:

(Dobava, transporti, polaganje in montaža cevi iz duktilne litine (DLTŽ) DN/ID 300 mm. Cevi morajo biti izdelane po standard SIST EN545:2011, klase min. C64, spoji morajo biti razstavljeni sidrni spoji z zatiči, oziroma varovalno objemko v primeru rezanja cevi (kot npr. VRS ali ekvivalent). Vse cevi morajo biti 100% kalibrirane. Notranja zaščita cementna obloga, zunanjega zaščita min. 400g/m² zlitine Zn+Al (razmerje 85%-15%) ter epoksidna ali poliuretanska modra barva.)

se spremeni tako, da se sedaj glasi:

(Dobava, transporti, polaganje in montaža cevi iz duktilne litine (DLTŽ) DN/ID 300 mm. Cevi morajo biti izdelane po standard SIST EN545:2011, **klase min. C40**, spoji morajo biti razstavljeni sidrni spoji z zatiči, oziroma varovalno objemko v primeru rezanja cevi (kot npr. VRS ali ekvivalent). Vse cevi morajo biti 100% kalibrirane. Notranja zaščita cementna obloga, zunanjega zaščita min. 400g/m² zlitine Zn+Al (razmerje 85%-15%) ter epoksidna ali poliuretanska modra barva.)

Sprememba je sestavni del razpisne dokumentacije in jo je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.